

Załącznik 1

Usługa związana z wyciągnięciem mieszadeł pompujących:

- **SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5kW 10m EMC +MS Firmy GRUNDFOS, zlokalizowanego na reaktorze biologicznym ob. 18A M7, oraz typu**
- **SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5kW 10m EMC +MS Firmy GRUNDFOS, zlokalizowanego na reaktorze biologicznym ob. 18B M8.**

Opis czynności:

Usługa ma polegać na wydobyciu wymienionych wyżej dwóch pompo mieszadeł z dwóch różnych reaktorów biologicznych 18 A i 18 B znajdujących się na oczyszczalni ścieków ul. Drzymały 65 w Stargardzie.

Pompo mieszadła znajdują się na głębokości 5,62 m do osi urządzenia w cieczy o gęstości osadu w dniu 25.04.2017 - 3,91 g/l. Gęstość osadu jest zmienna i waha się w przedziale 3,00-4,00 g/l.

Usługę należy wykonać na wypełnionym ściekami reaktorze bez jakiegokolwiek spuszczenia ścieków. Istnieje możliwość zatrzymania dopływu ścieków i wyłączenia mieszadeł na czas nie dłuższy niż 2 godziny.

Zamawiający informuje, że linki wyciągowe w pompo-mieszadłach są uszkodzone.

W sprawach technicznych kontakt z Mistrzem Oczyszczalni ścieków Waldemarem Jackiewiczem tel. 519546920