

Opis Przedmiotu Zamówienia: Remontu serwisowy urządzenia podtrzymującego napięcie UPS INFINITY E3300.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przy:

Remontie serwisowym urządzenia podtrzymującego napięcie UPS INFINITY E3300. Urządzenie znajduje się na Ujęciu Wody przy ul. Warszawskiej 24

Do zakresu prac będzie należeć :

1. Rozebranie wyczyszczenie i złożenie elementów zasilacza awaryjnego UPS Infinity 3300 oraz wymiana kompletu następujących podzespołów:
 - Akumulatory CSB GP 12 [V]; 7,2 [Ah] - 60 szt.
 - Wentylatory – 6 szt.
2. Wszystkie elementy po demontażu należy pozostawić do dyspozycji zamawiającego.
3. Ze względu na konieczność pracy obiektu strategicznego prace należy wykonać w ciągu jednego dnia – najlepiej w dni robocze pomiędzy godzinami 7.00 a 15.00.
4. Miejsce prac należy odpowiednio zabezpieczyć i przed rozpoczęciem prac należy podać listę osób wykonujących w/w prace w celu wystawienia przepustek.

Zatwierdzam 13.09.2018 r.



Sydy Wąciach

Rozmianko Jurek