

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:

Dostawa kabla YAKY 1x240mm² 0,6/1kV bębnowego 8480 mb.- znak sprawy: EZ-ZR-08/2019.

W dniu 06.02.2019 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Proszę o informacje czy akceptujecie Państwo oferty na kabel równoważny **typu NAYY-J 1x240 0,6/1kV**. Kabel ten posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na runku EU w tym certyfikat VDE, Deklarację Zgodności UE, Deklarację Właściwości Użytkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kabel równoważny NAYY-J 1x240 0,6/1kV.

Pytanie 2

Czy dopuszczacie Państwo zamiennie kabel **YAKXS 1x240mm² 0,6/1kV** ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kabel YAKXS 1x240mm² 0,6/1kV.

Pytanie 3

Proszę o informację czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 08.03.2019 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 08.03.2019 r.

Zmianie ulega zapis we wzorze umowy § 3 pkt 4. Termin realizacji: do 08.03.2019 r. oraz § 3 pkt 3.

Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Warszawska 24.