

Stargard 07.05.2019 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej PVC DN 315 w ulicy Metalowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową** - znak sprawy: **EZ-GT30-10/2019**.

W dniu 06.05.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie zmiany materiału – wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur litych PVC-U SDR34 dn315x9,2 mm zamiast występujących w projekcie rur kamionkowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza zmianę materiału z występujących w projekcie rur kamionkowych na rury lite PVC-U SDR34 dn315x9,2 mm.