

Stargard 04.11.2019 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie**, znak sprawy: **EZ-ZP-10/2019**

W dniu 30.10.2019 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania i wnioski dotyczące wzoru umowy:

- Wnioskujemy o kategorię wykreślenie z SIWZ z pkt 3 poniższych podpunktów, za które Wykonawca nie ponosi bezpośrednio odpowiedzialności. Wszelkie bonifikaty i odpowiedzialności są określone w Prawie Energetycznym i Instrukcjach Enea Operator Sp. z o.o. Wykonawca nie posiada również zespołu, który będzie usuwał wszelkie usterki. Odpowiedzialność za to leży po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Wykonawca nie wyraża również zgody na poniesienie kosztów uruchomienia agregatów prądotwórczych.
Brak zgody na wykreślenie poniższych podpunktów może skutkować nie złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, ze względu na fakt, iż Wykonawca nie jest w stanie spełnić poniższych oczekiwań.
„7. Oczyszczalnia Ścieków nie dysponuje agregatami prądotwórczymi. Posiada cztery kable zasilające zasilane z czterech niezależnych źródeł. Nowy dostawca zapewni zasilanie z co najmniej dwóch niezależnych źródeł na wypadek awarii.
8. Przerwa w dostawie energii do Oczyszczalni Ścieków ul. Drzymały 65, nie może trwać dłużej niż dwie godziny łącznie w ciągu doby od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii Wykonawcy.
9. Przerwa w dostawie energii do Ujęcia Wody nie może trwać dłużej niż pół godziny w ciągu doby od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatów prądotwórczych znajdujących się na obiekcie jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie następstwem okoliczności leżących po stronie wykonawcy.
10. Przerwa w dostawie energii do Tłoczni Ścieków Kluczewo-Osiedle ul. Śniadeckiego, Przepompowni Ścieków ul. Broniewskiego P2 nie może trwać dłużej niż pół godziny w ciągu doby od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatów prądotwórczych znajdujących się na obiekcie jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie następstwem okoliczności leżących po stronie wykonawcy.
11. Przerwa w dostawie energii do pozostałych Przepompowni Ścieków, Hydroforni wymienionych w Załączniku nr 4, będących w eksploatacji Zamawiającego nie może trwać dłużej niż jedną godzinę na dobę od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatów prądotwórczych znajdujących się na obiekcie jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie następstwem okoliczności leżących po stronie wykonawcy.
12. Wykonawca będzie dysponował zespołem, który będzie usuwał wszelkie usterki związane z realizacją przedmiotu umowy, w terminach określonych w umowie. „

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów.

