

Stargard 28.11.2019 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 250 w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie** - znak sprawy: **EZ-ZPS-13/2019**.

W dniu 27.11.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentacji geologicznej. W przypadku jej braku prosimy o podanie warunków gruntowo -wodnych w miejscu wykonywania kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że Spółka nie posiada dokumentacji geologicznej. Nie posiadamy również wiedzy w zakresie warunków gruntowo - wodnych w tym rejonie miasta.**

**Profilaktycznie proponujemy na odcinku 120 m od kolektora głównego zastosowanie igłofiltrów do odwodnienia wykopów.**

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.