

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - znak sprawy: EZ-ZPS-3/2020.**

W dniu 04.02.2020 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego zgody lokalizacyjnej na przedmiotowy zakres robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgoda została załączona do postępowania przetargowego i jest do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego w części formalno – prawnej projektu budowlanego – załącznik nr 4 (plik o nazwie „str. 12-40”).

2. W projekcie zawartym w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano wykonanie robót metodą przewiertu sterowanego. W związku z bliskością istniejącego uzbrojenia podziemnego istnieje wysokie prawdopodobieństwo jego niekontrolowanego uszkodzenia przy wykonywaniu przewiertu. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót metodą wykopu otwartego i późniejszego odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach prowadzenie prac wykopowych.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.