

Stargard 27.02.2020 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową**, znak sprawy: **EZ-ZPS-6/2020**

W dniu 27.02.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż nowego zbiornika przepompowni ścieków o średnicy DN1500 w zamian za wykonanie renowacji starego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zbiornik będzie wykonany z polimerobetonu.

Jednocześnie informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 02.03.2020 r. do godziny 11.00.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.