

Stargard 12.05.2020 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie** - znak sprawy: **EZ-ZR-20-2020**

W dniu 12.05.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

Proszę o informację czy rury żeliwne z pozycji 188-191 mają posiadać uszczelki zwykłe STD czy blokowane STD Vi

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga żadnych uszczelek

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania.