

SIWZ
Naprawa mieszadeł

1. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS nr katalogowy 98522723, typu AFG.40.230.34.Ex.5.1A. A 2.2kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.
Zablokowana przekładnia planetarna mieszadła.
Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;
Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;
Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:
 1. Uszczelnienie mechaniczne 95065470 – 1 szt.,
 2. Zestaw uszczelek 95065483 – 1 szt.,
 3. Łożyska silnika 95065458 – 1 szt.,
 4. Łożyska przekładni 95065467 – 1 szt.,
 5. Przekładnia
Step 1 95038580
Step 2 95038585
2. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS nr katalogowy 98522994, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.
Zablokowana przekładnia planetarna mieszadła.
Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;
Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;
Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:
 1. Uszczelnienie mechaniczne 95065470 – 1 szt.,
 2. Zestaw uszczelek 95065464 – 1 szt.,
 3. Łożysko silnika 96645955 – 1 szt.,
 4. Łożysko przekładni 95065467 – 1 szt.,
 5. Kabel zasilający 95038486 – 1 szt.,
 6. Przekładnia 95065495 – 1 szt.

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.