

SIWZ
Naprawa mieszadeł

1. Naprawa niesprawnego mieszadła Firmy GRUNDFOS nr katalogowy **98522993**, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

Woda w oleju.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:

1. Uszczelnienie mechaniczne 95065470 – 1 szt.,
2. Zestaw uszczelek 95065464 – 1 szt.,
3. Łożysko silnika 96645955 – 1 szt.,
4. Łożysko przekładni 95065467 – 1 szt.,
5. Przekładnia 95065495 – 1 szt.

2. Naprawa niesprawnego mieszadła Firmy GRUNDFOS nr katalogowy **98522995** typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

Woda w oleju.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:

1. Uszczelnienie mechaniczne 95065470 – 1 szt.,
2. Zestaw uszczelek 95065464 – 1 szt.,
3. Łożysko silnika 96645955 – 1 szt.,
4. Łożysko przekładni 95065467 – 1 szt.,
5. Przekładnia 95065495 – 1 szt.

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.