

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie- znak sprawy: TZ-ZPS-12/2020.**

W dniu 22.06.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku stwierdzenia podczas przedwykonawczej inspekcji telewizyjnej zawalenia się lub stanu kanału uniemożliwiającego naprawę bezwykopową (np. silne zniekształcenie), na co wykonawca nie miał wpływu, a co wymagać będzie punktowych lub odcinkowych napraw wykopowych, koszty wykonania tych robót nie obciążą wykonawcy?

Odpowiedź

W przypadku braku możliwości kontynuowania prac bezwykopowych w technologii rękawa, Spółka na własny koszt w porozumieniu z wykonawcą wybierze metodę naprawczą tak, aby można było kontynuować prace renowacyjne.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.