

SIWZ
Naprawa mieszadła

1. Naprawa niesprawnego mieszadła Firmy GRUNDFOS, nr katalogowy 98522721, typu AFG.22.130.78.Ex.5.1A.A 2.2kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

Woda w oleju wraz z opiłkami.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Zestaw podzespołów do naprawy mieszadła:

1. Uszczelnienie mechaniczne 95065462--1szt.
2. Uszczelnienie mechaniczne EX 95065480--1szt
3. Łożysko silnika 95065458 – 1 szt.,
4. Łożysko przekładni 95065459 – 1 szt.,
5. Przekładnia step 1 95065494 – 1 szt.
6. Przekładnia step 2 95038554 -1szt.

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.