

SPCYFIKACJA
Naprawa mieszadła

1. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS z OKF 29 M 3 nr katalogowy 98522994, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.
Woda w oleju wraz z opiłkami.

Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;

Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;

Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.