- FILTRACJA POSPIESZNA -
Filtry otwarte: 5 szt.
F1=42,84m², Fc=214,2m²

FILTR 1 | FILTR 2 | FILTR 3 | FILTR 4 | FILTR 5

- KOMORY REAKCJI -
Komory: 5 szt.
Vcz1=228m³, Vc=912m³

KOMORA REAKCJI 1 | KOMORA REAKCJI 2 | KOMORA REAKCJI 3 | KOMORA REAKCJI 4 | KOMORA REAKCJI 5

SZCZEGÓŁ - S-01 | SZCZEGÓŁ - S-05 | SZCZEGÓŁ - S-15 | SZCZEGÓŁ - S-16

ZNACZENIA
- ściany istniejące
- podesty technologiczne istniejące
- podesty technologiczne projektowana konstrukcja
- podesty technologiczne – DO DEMONTAŻU
- wyburzenia
- zamurowania
- ściana wykładzinowa – GR. 24cm
  WYKŁADZINA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM-MAP MARKI "K"
- termoizolacja projektowana – styropian
- ściana systemowa,odporowa w klasie REI-120 PŁYTA GK+TYPU A LUB H2 – GR.2x0,25mm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. WEŁNA MINERALNA
- ściana systemowa,oddzielenia w klasie REI-60 PŁYTA GK+TYPU A LUB H2 – GR.2x0,25mm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. WEŁNA MINERALNA
- przebicie instalacyjne przez ściany
- okno z nawiewnikiem okiennym (90 m³/h)
- drzwi z zamontowaną kratką wywiewną
- wpust posadzkowy

OBIEKT
1. Rzędne posadowienia elementów konstrukcyjnych podane zgodnie z projektową niweletą.
2. Wszystkie wymiary podane w projekcie należy sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji.
3. Wszelkie nieścisłości w projekcie i złamy technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
4. Projekt należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną wiedzą techniczną.
5. Projekt w zakresie branży architektonicznej opracowano na podstawie wytycznych technologicznych, uzgodnień technologicznych, a w razie ich wystąpień lub zmiennej wiedzy technicznej dla celów ujęcia w dalszym opracowaniu projektowym, należy uzgodnić z autorem opracowania. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z autorem opracowania. Nie zgodności należy zgłaszać niezwłocznie. Nie zgłoszenie nieścisłości powoduje, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje.
6. Wszystkie materiały i systemy należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów.
7. Wszystkie materiały i systemy należy na przedmiot zapewnienia. Przed zastąpieniem jakiegokolwiek materiału lub systemu należy uzgodnić z autorem opracowania.

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZEWSKI ARCHITEKCI
ul. Kościuszki 24, 41-100 Siemianowice Śl.

ZAMAWIAJĄCY	MEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 41-710 Ruda Śląska, ul. Strzelców 2
OBIEKT	BUDOWA ZBIORNIKA WIEŻOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "LUBOMIA" PRZY UL. BARTOSZOWICKIEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY DLA ROBÓT CYWILNO-MONTAŻOWYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH, AUTOMATYKI I ELEKTROAUTOMATYKI
ROZDZIAŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. JACEK TYBINOWSKI	ARCHITEKTONICZNA 1/7/POM/17	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ARCHITEKT TROSZCZEWSKI	ARCHITEKTONICZNA 1/7/POM/17	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ			

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
RZUT PARTERU

DATA	11.2021
SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA

NR RYSUNKU: AZ/02

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów prawa o prawach autorskich i podlegają prawnym konsekwencjom.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2017