

LEGENDA:

SUW	- MODERNIZOWANY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
A-U	- MODERNIZOWANY BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY
PII°	- MODERNIZOWANY BUDYNEK POMPOWNI II° I POMIESZCZENIA DMUCHAW
CI	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK CHLOROWNI DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
ZR1	- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1, Vcz=2650m³
ZR2	- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2, Vcz=2650m³
ZR3	- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY NR 3, Vcz=2650m³
OD	- MODERNIZOWANY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH, Vcz=370m³
SZ	- MODERNIZOWANA STUDNIA ZBIORCZA WODY UZDATNIONEJ, Vc=240m³
ZP	- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK WODY DO PŁUKANIA, Vcz=240m³
PO	- PROJEKTOWANA POMPOWNIA OSADU Z ODSTOJNIKA
PD	- MODERNIZOWANA POMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH
KZ1	- ISTNIEJĄCA KOMORA ZASUW 1 PRZY SZ (DO LIKWIDACJI)
KZ2	- ISTNIEJĄCA KOMORA ZASUW 2 PRZY SZ
KZ3	- ISTNIEJĄCA KOMORA ZASUW 3 PRZY SZ
KZ4	- NOWA KOMORA ZASUW
Sk.1...Sk.4	- ISTNIEJĄCE STUDZIENKI KANALIZACYJNE (ODWODNIENIE I SPUST Z ZR)
Sp.1...Sp.5	- ISTNIEJĄCE STUDZIENKI PRZELEWOWE (ODPŁYW DO RZEKI INY)
S1.1,S2.1,S3.1	- ISTNIEJĄCE STUDZIENKI SPUSTOWE DO ADAPTACJI
S1.2,S2.2,S3.2	- NOWE STUDZIENKI NA RUROCIĄGU WODY PRZELEWOWEJ
B1	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK TRAFOSTACJI I AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
B2	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK TRAFOSTACJI ("ENEA")
B3	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-1
B4	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK KRAT POMPOWNI ŚCIEKÓW P-1
B5	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PORTIERNI
B6	- ISTNIEJĄCY MAGAZYN WODOMIERZY I SPRZĘTU
B7	- ISTNIEJĄCY WARSZTAT MECHANICZNY
B8	- ISTNIEJĄCY MAGAZYN POMP I MATERIAŁÓW
B9	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY
B10	- ISTNIEJĄCY MAGAZYN CHEMICZNY
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG DOPŁYWU WODY DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY DO PŁUKANIA
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WÓD PRZELEWOWYCH
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WÓD SPUSTOWYCH I ODWODNIEŃ
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY
	- ISTNIEJĄCY RUROCIĄG KANALIZACJI
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG SSAWNY POMP II°
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY DO ZMIĘKCZENIA
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY ZMIĘKCZONEJ
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG KONCENTRATU Z MEMBRAN
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY Z POMPOWNI REZERWOWEJ
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WÓD POPŁUCZNYCH, SPUSTOWYCH I OSADU
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY DO ZBIORNIKA WIEŻOWEGO
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WÓD Z ZAWORÓW PRZECIWUDERZENIOWYCH
	- PROJEKTOWANY RUROCIĄG ODWODNIENIA KOMÓR KZ2, KZ3, KZ4
	- RUROCIĄGI DO USUNIĘCIA LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
	- ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN SUW
	PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE - ZMIANA

UWAGI:

1. Prace przy przełączeniach sieciowych sprowadzić wyłącznie do zamknięcia zasuwy.
2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich zapisów należy zgłosić to projektantowi sieci w celu ich wyjaśnienia.
3. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany należy uzgodnić z projektantem sieci.
4. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić istniejący stan uzbrojenia terenu.
5. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić istniejący stan uzbrojenia terenu.
6. Podane w niniejszej dokumentacji projektowej parametry budynku...
7. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszelkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak, jakby ujęte były w obu częściach projektu.
8. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i UE oraz posiadające wymagane certyfikaty i deklaracje, atesty budowlane oraz aprobaty techniczne, a także spełniające wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz innych przepisach oraz obowiązujących polskich normach branżowych, dotyczących przedmiotu oraz obowiązujących europejskich normach i odnośnej rady.
9. Wszystkie materiały i systemy wybrane do produktów zagwarantują min. okres eksploatacji jak podano w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart technicznych wybranych materiałów.
10. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca ustali położenie istniejących urządzeń podziemnych otworów - na budowie.
11. Izolacyjność termiczna stolarki okiennej zewnętrznej Uc ≤ 0,90 W/(m²K), stolarki drzwiowej zewnętrznej Uc ≤ 1,30 W/(m²K)

ZAMAWIAJĄCY	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 73-110 Stargard ul. Okrzei 6
OBIEKT	BUDYNEK SIW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR 521/2 OBRĘB 11 M. STARGARD "STARGARD PÓŁNOCNE" – KATOWICKA XXX Stargard, ul.Warszawską 24, dz. nr. 521/2, obręb – 11 m. Stargard
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY DLA INWESTYCJI MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY "STARGARD-PÓŁNOCNE" W STARGARDZIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24 NA DZIAŁCE NR 521/2 OBRĘB 11 M. STARGARD
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO / BRANŻA / NR UPRAWN. / PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. BOGDAN TYBINOWSKI / KONSTRUKCYJNA / 12/2004/LOD
SPRAWDZIŁ	mgr inż. KATARZYNA TROSZCZYŃSKA / KONSTRUKCYJNA / 7/2011/LOD
PROJEKTANT	
SPRAWDZIŁ	

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
71-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-01-77, 502-078-624-79, e-mail:tta@tlenmail.com

TREŚĆ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY
DATA	11.2021
SKALA	1:500
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
NR RYSUNKU	ZZ-01

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2017